

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010301167899

发证日期: 2022年03月18日

有效期至: 2031年05月12日

委托人名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

制造商名称 人民电器集团有限公司
及注册地址 浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园)

生产企业名称 人民电器集团有限公司
及生产地址 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号

产品名称和系列、规格、型号 低压无功补偿柜(低压成套无功功率补偿装置)
产品型号:GGJ; 额定工作电压(U_e):400V; 额定绝缘电压(U_i):690V; 额定电流(I_n):481A~68.7A; 额定短时耐受电流(I_{cw}):15kA; 额定总容量(Q_c):420kvar~60kvar; 外壳防护等级:IP41; 补偿相数:混合补偿装置(单相、三相混合补偿); 控制投切电容器的元件类型:复合开关; 户内型; 频率:50Hz

产品标准和技术要求 GB/T 15576-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求,特发此证。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2020年05月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心