



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: V2021CQC107502-849984
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJ12-150/2,CJ12-150/3,CJ12-150/4

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CJ12-150/2,CJ12-150/3,CJ12-150/4 商 标: / 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2022-01-14 完成日期: 2022-01-21	委托人: 人民电器集团有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产者: 人民电器集团有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市经济开发区 (柳市人民工业园) 生产企业: 浙江人民电器有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CJ12-150/2,CJ12-150/3,CJ12-150/4 Uimp:8kV;Ui:400V; Ith:150A; Ue:AC220V/230V,AC380V/400V;Ie:150A; 使用类别:AC-2; Us:AC220V,AC380V,50Hz; 极数:2P,3P,4P; 辅助触头:6 对(3NO3NC);Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/2.63A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.41A.	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2022-02-11	 (检测机构名称、盖章) 2022年 2月 11 日
审核: 陆维导 签名:  日期: 2022-02-11	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2022-02-11	
备注: 1.变更情况: 见附页; 2.原认可报告编号: C-040-12B0815-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CQC 证书编号: CQC2002010304013261; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	