



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: A2025CCC0304-4673695
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: RDC5-25, RDC5-32,
RDC5-38, RDC5-25N,
RDC5-32N, RDC5-38N ,
RDC5P-25, RDC5P-32,
RDC5P-38, RDC5P-25N,
RDC5P-32N, RDC5P-38N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型 号：RDC5-25, RDC5-32, RDC5-38,RDC5-25N, RDC5-32N, RDC5-38N ,RDC5P-25, RDC5P-32, RDC5P-38,RDC5P-25N, RDC5P-32N, RDC5P-38N 商 标： PEOPLE 样品数量：2 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2025-02-17, 2025-02-28 完成日期：2025-03-21	委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路 555 号
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
见附页 1。

主检：王宇 日期：2025.03.21	
审核：冯林 日期：2025.03.21	
签发：庄晓丽 日期：2025.03.21	

备注：		
变更项目	变更前	变更后
产品型号新增	RDC5-25, RDC5-32, RDC5-38,RDC5-25N, RDC5-32N, RDC5-38N	RDC5-25, RDC5-32, RDC5-38,RDC5-25N, RDC5-32N,RDC5-38N , RDC5P-25, RDC5P-32, RDC5P-38,RDC5P-25N, RDC5P-32N, RDC5P-38N
型号的解释变更	见附页2	见附页2
原证书编号	2024010304695704	
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-850044	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

附页 1:

RDC5-25, RDC5-32, RDC5-38, RDC5-25N, RDC5-32N, RDC5-38N ,
RDC5P-25, RDC5P-32, RDC5P-38, RDC5P-25N, RDC5P-32N, RDC5P-38N

Uimp:8kV;

Ui:690V;

Ith:

RDC5-25, RDC5-25N ,RDC5P-25, RDC5P-25N: 40A;

RDC5-32, RDC5-38, RDC5-32N, RDC5-38N ,RDC5P-32, RDC5P-38,
RDC5P-32N, RDC5P-38N: 50A;

使用类别: AC-3, AC-4

AC-3: Ue/Ie:

RDC5-25, RDC5-25N ,RDC5P-25, RDC5P-25N:

AC380V/400V/25A, AC660V/690V/18A;

RDC5-32, RDC5-32N, RDC5P-32, RDC5P-32N:

AC380V/400V/32A, AC660V/690V/22A;

RDC5-38, RDC5-38N, RDC5P-38, RDC5P-38N:

AC380V/400V/38A, AC660V/690V/22A;

AC-4: Ue/Ie:

RDC5-25, RDC5-25N ,RDC5P-25, RDC5P-25N:

AC380V/400V/8.5A, AC660V/690V/4.4A;

RDC5-32, RDC5-32N, RDC5P-32, RDC5P-32N:

AC380V/400V/12A, AC660V/690V/7.5A;

RDC5-38, RDC5-38N, RDC5P-38, RDC5P-38N:

AC380V/400V/14A, AC660V/690V/8.9A;

Us: AC24V, AC36V, AC48V, AC110V, AC127V, AC220V/230V, AC240V,

AC380V/400V , AC415V, AC440V, 50Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头:(本体)

1NO, 1NC, 1NO1NC

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

附页2:

变更前:

<u>RD</u>	<u>C</u>	<u>5</u>	-	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□□</u>	<u>□</u>	
								N 为可逆式接触器，空白为普通接触器
								常闭辅助触头数量
								常开辅助触头数量
								额定工作电流(AC-3,380/400V)
								设计序号
								交流接触器
								企业代号

变更后:

<u>RD</u>	<u>C</u>	<u>5</u>	<u>□—□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>		
								N 为可逆式接触器，空白为普通接触器
								常闭辅助触头数量
								常开辅助触头数量
								额定工作电流(AC-3,380/400V)
								无代号：常规产品；P：行业特供型号
								设计序号
								交流接触器
								企业代号

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	00901-A2025CCC0304-4673695
首页	√	3	00901-A2025CCC0304-4673695
报告组成	√	1	00901-A2025CCC0304-4673695
安全型式试验报告	√	12	00901-A2025CCC0304-4673695
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成.

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验