



151300110071



2015闽质监验字051号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告


☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0304-2876855
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: RDC7-400、630N、800、800N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



产品名称: 交流接触器
型 号: RDC7-400/22,
RDC7-400N/22

商 标: /

样品数量: 2 台

样品来源: 送样

收样日期: 2018-06-21

完成日期: 2018-07-06

委托人: 人民电器集团有限公司
委托人地址: 浙江省乐清市经济开发区
(柳市人民工业园)

生产者(制造商): 人民电器集团有限公司
生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市经济
开发区(柳市人民工业园)

生产企业: 浙江人民电器有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇车站路
555 号

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

RDC7-400、400N、500、500N; Ui:690V; Ith:500A; 使用类别:AC-2、AC-3、AC-4;
Ue:AC(220V/230V)/(380V/400V)/(660V/690V); Iq:50kA; Us:AC24V、AC36V、AC110V、
AC127V、AC220V、AC380V/50Hz; 3P;
RDC7-400: Ie: 400A/400A/400A(AC-2、AC-3), 300A/200A/116A (AC-4);
RDC7-400N: Ie: 300A/200A/116A(AC-4);
RDC7-500: Ie:500A/500A/400A(AC-2、AC-3), 300A/250A/145A(AC-4);
RDC7-500N: Ie:300A/250A/145A(AC-4);
配用的辅助触头: 2NO2NC; Ith:10A, AC-15: (220V/230V)/1.64A、(380V/400V)/0.95A,
DC-13:110V/0.3A、220V/0.15A

主检: 何仁海 日期: 2018-07-06

审核: 阮圣杰 日期: 2018-07-09

签发: 阮圣杰 日期: 2018-07-09

福建省产品质量检验研究院
2018 年 7 月 9 日

备注: 1.变更情况:

序号	变更项目	变更前	变更后
1	产品型号变更	RDC67-400、400N、500、500N	RDC7-400、400N、500、500N

2.最近一次原 3C 认可报告编号(申请编号): 02501-14DQ005(A2012CCC0304-1371680);

3.最近一次出具原 3C 试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原 3C 证书编号: 2014010304692038;

5.示波图编号原则: S(试验波), Y(预期波), E(EMC 波形); D(50kA 系统), X(10kA 系统), S(寿命系统), N (120kA 系统), Z(综合系统), F(辅助触头系统), RE(辐射发射), CE(传导发射), HA(谐波);

6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。