



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他：

申请编号：V2023CQC107502-1078101
(任务编号)

产品名称：万能式断路器

型 号：RDW8HU-2500,RDW8DC-2500

检测机构：福建省产品质量检验研究院



样品名称：万能式断路器 型 号：RDW8HU-2500, RDW8DC-2500 商 标：/ 样品数量：34 台 样品来源：送样 收样日期：2023-07-10 完成日期：2023-08-22		委托人：人民电器集团有限公司 委托人地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产者：人民电器集团有限公司 生产者地址：浙江省乐清市经济开发区(柳市人民工业园) 生产企业：浙江人民电器有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇柳乐路555 号	
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。			
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 见附页			
主检：张帆		日期：2023-08-22	
审核：陈圣杰		日期：2023-08-23	
签发：陈圣杰		日期：2023-08-23	
备注： 1.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N(120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)。 2.交流：程序 8.3.3.4 (#01、#02 带电操作性能)、8.3.8.3 (#05、#06)、8.3.8.4 (#05、#06)、8.3.8.5 (#06)、8.3.5.3 (#07)、H.2 (#19)；直流：程序 8.3.8.3 (#25、#28)、8.3.8.4 (#25、#28) 分包镇江市产品质量监督检验中心(国家中低压配电设备质量检验检测中心)，报告编号为：ZXYW20230349。			

