



产品认证证书

证书编号: CQC2010010301414991

申请人名称及地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

制造商名称及地址

江西人民输变电有限公司
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

生产企业名称及地址

江西人民输变电有限公司(V032557)
江西省南昌市南昌县小蓝工业园

产品名称和系列、规格、型号

低压成套开关设备

XL-21 主母线:InA=400A~10A,Icw=10kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30

产品标准和技术要求

GB/T7251.12-2013

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020 年 04 月 14 日 有效期至: 2021 年 03 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0217332